

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.4-5/2014

1	9	0	5	0	7	1	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija
Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., Švenčionių r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., Švenčionių r.,
tel./faks. 8 (387) 31312, el. p. svencioneliu.progimnazija@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 20 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	1,782
Kietosios dalelės (A)	6493	2,697
Sieros dioksidas (A)	1753	0,108
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	14,551
	Iš viso:	19,138

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)
 Įrenginio pavadinimas Katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	14,551
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,782
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	700	2,697
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,108
Iš viso įrenginiui:					19,138	

LEIDIMO PRIEDAI:
 Paraiška Taršos leidimui gauti
