

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.2-6/2015

1	5	7	5	7	3	9	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Skaistgirio ŽŪB katilinė, Liepų g. 20, Skaistgirio k., Joniškio r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Skaistgirio ŽŪB, Liepų g.20, Skaistgirio k., Joniškio r., tel. 842660916, el. p.info@skaistgiriouzub.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. gegužės 11 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	3,982
Kietosios dalelės (A)	6493	19,507
Sieros dioksidas (A)	1753	5,639
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Anglies monoksidas (A)	177	-
	Iš viso:	15,257
		44,385

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Skaistgirio ŽŪB katilinė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša	
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	vnt.	maks.
Katilinė (AKKAYA YSB 150-6, 2,18 MW, Kuras – akmens anglis)	001	Anglies monoksidas (A)	177	5	6
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	1000
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	650
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	400
				mg/Nm ³	2000
					Iš viso įrenginiui:
					44,385

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kūrą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiama ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.2-6/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.


2015 m. gegužės 11 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakiene

(Vardas, pavardė)

A. V. I.



(parašas)