

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. 25/TL-Š.1- 17 /2016

2	5	3	2	5	5	9	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Akmenės vandenys“, Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiai, Stipirkių k. 4,**  
Naujosios Akmenės miesto seniūnija, Akmenės r. savivaldybė

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Akmenės vandenys“, P.Jodelės g. 2b, Naujoji Akmenė , Akmenės r. sav., tel./faks. (8 425)  
56718, el.p.: akmenes.vandenys@is.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis : Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Iki šio pakeitimo galiojo LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2009 m. gegužės 12 d. atnaujintas (koreguotas 2009-09-16, 2010-03-26, 2011-09-09, 2012-02-27) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 25.
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2016 m. gruodžio 29 d.

2017 m. spalio 19 d. ištaisyta techninė klaida (2 lentelėje).

A. V.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė

Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės	Leistina priimtuvo apkrova			
		hidraulinė m <sup>3</sup> /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais)	
				matavimo vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
5.	x-430381 y-6242081	2880	BDS <sub>7</sub> BP BN	mgO <sub>2</sub> /l mg/l mg/l	2,90 0,08 1,91

**2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metuis	DLK mom., mg/l	DLK vidut. mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	BDS <sub>7</sub>	389	389	408,92	-	10	0,0288	10,51	94,5
	BN	67	67	70,43	-	10	-	10,51	85
	BP	11	11	11,56	-	1	-	1,05	91
	ChDS	667	667	-	-	125	-	-	-

**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Lentelė nepildoma, nes nenustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu.

**4 lentelė.** Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento (toliau – Reglamentas) 14 <sup>1</sup> p. nuostatomis, atlikti ( pirmą kartą iki 2019 m. balandžio 1 d.) į gamtinę aplinką išleidžiamose komunalinėse nuotekose galimai esančių (abonentų deklaruojamų ir/ar pagal abonentų veiklos pobūdį galinčių būti nuotekose) pavojingų medžiagų, nurodytų Reglamento 1 priede ir/ar 2 priedo A dalyje ir/ar B dalies B1 sąraše, inventorizaciją. Tokią pavojingų medžiagų inventorizaciją atlikti ne rečiau kaip kartą per 4 metus.
2.	Nustačius prioritetinių pavojingų medžiagų (nurodytų Reglamento 1 priede) buvimo nuotekose, ar/ir Reglamento 2 priedo A ir B dalyse nurodytų pavojingų medžiagų, viršijančių ribinės koncentracijos į gamtinę aplinką vertes, faktą, teikti paraišką Taršos leidimo (Nuotekų tvarkymo ir išleidimo specialiosios dalies, bei Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos) paketimui.