

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.6-5/2015

1	7	0	5	3	5	4	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Plungės šilumos tinklai“ Lentpjūvės katilinė, Lentpjūvės g. 14, Plungė
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Plungės šilumos tinklai“, V. Mačernio g. 19, Plungė,
tel. (8 448) 72007, faks. (8 448) 51854, el. p. petras@plungessiluma.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. sausio 29 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	51,610
Kietosios dalelės (A)	6493	6,987
Kietosios dalelės (C)	4281	0,555
Sieros dioksidas (A)	1753	12,600
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Anglies monoksidas (A)	177	XXXXXXXXXXXX
	Iš viso:	210,739
		282,491

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **UAB „Plungės šilumos tinklai“Lentpjūvės katilinė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša				
		Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.		
1		2	3	4	vnt.	6	7	
Katilinė	001		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	210,739	
			Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	51,610	
			Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	6,987	
			Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	12,600	
Kieto kuro saugykla	601		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,29728	0,555	
						Iš viso įrenginiui:		282,491

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais.