

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. VR-4.7-V-02-V-55/TL-V.8-50/2018

[1] [8] [6] [0] [6] [3] [2] [6] [2]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Nemėžio komunalininkas“ Marijampolio k. biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

Pušų g. 1B, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Sodų g. 23, 13271 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. tel.+370 5 235 1326, el. p. info@nkom.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-V-55 išduotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. sausio 2 d. Atnaujintas 2011 m. gruodžio 23 d., koreguotas 2012 m. rugpjūčio 7 d., koreguotas 2013 m. lapkričio 23 d.

3. Leidimo priedai.


Išduotas m. d.

Pakeistas 2018 m. spalio ²⁵ d.

Direktoriaus įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas

A. V.

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)


(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vieta/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais)	
				mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
PK-2	Upė Juodė (kodas 12010535). Kairysis krantas. Atstumas iki Juodės upės žiočių (Peteša) 3,20 km. x – 586094 y – 6045036 Išleistuvo identifikavimo kodas 1410027.	-	BDS ₇	t/m	0,6176
			Nitritinis azotas	t/m	0,0232
			Bendrasis fosforas	t/m	0,2198

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas įas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BDS ₇	600	514	26,4530	17	12	0,0024	0,6176	97,7
11	Nitritinis azotas	0,002	0,002	0,0001	0,900	0,450	0,0001	0,0232	-
	Bendrasis fosforas	26	20	1,0293	6,408	4,272	0,0009	0,2198	78,6

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Išmetamų teršalų ribinės vertės neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu nenustatytos, neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų nenumatoma. Lentelė nepildoma.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Įvertinus veiklos pobūdį, papildomos sąlygos nuotekų tvarkymui ir išleidimui nenustatomos. Veikla turi būti vykdoma vadovaujantis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Lentelė nepildoma.


TARŠOS LEIDIMO NR. VR-4.7-V-02-V-55/TL-V.8-50/2018 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-10-25 sprendimas Nr. (30.5.)-A4-8353 „Dėl Taršos leidimo pakeitimo UAB „Nemėžio komunalininkas“ Marijampolio k. biologinio nuotekų valymo įrenginiams“.
2. Paraiškos Taršos leidimui gauti:
 - 2.1. 2018-09-28 priimta paraiška Taršos leidimui gauti.
3. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa:
 - 3.1. 2018-10-25 suderinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2018 m. spalio 25 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktorius pavaduotojas

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)
A. V.


(parašas)