



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel.+370 70662008, faks.+370 70662000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898 PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

UAB „Hidroterra“
Perkūnkiemio g. 4a
LT-12128 Vilnius

2012-08-24
į 2012-07-19

Nr. (2.6)-A4-2759
Nr. 12/119

UAB „Plungės darna“
S. Dariaus ir Girėno g. 23
Plungė

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL SEDOS MALŪNO HIDROJĖGAINĖS IR UŽTVANKOS ĮRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – UAB „Hidroterra“, Perkūnkiemio g. 4a, LT-12128 Vilnius, tel.: (8 5) 2321 807, faks.: (8 5) 2333 407.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Plungės darna“, Vilniaus g. 1, LT-97129 Kretinga, tel.: (8 445) 55 213, faks.: (8 445) 55 211.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Sedos malūno hidrojėgainės ir užtvankos ant Varduvos upės įrengimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vytauto g. 36, Sedos mstl., Sedos sen., Mažeikių r. sav., 64,4 km nuo Varduvos upės (kodas: 30011310) žiočių.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Planuojama ūkinė veikla yra Sedos miestelyje, Sedos sen., Mažeikių r. sav. ant Varduvos upės. Sedos malūnas buvo pastatytas apie 1810 m. Užtvanka 1961 m. buvo išardyta vykdant melioracijos darbus. Šiuo metu malūno pastatas yra blogos būklės, yra išlikusios užtvankos liekanos ir apardyta vandens pertekliaus pralaida, išlikę vandens padavimo kanalas ir derivacinis vandens nuvedimo kanalas, kurie yra nenaudojami.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta, esanti Sedos miestelio teritorijoje, nepatenka į Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nesiriboja su tokį statusą turinčiomis teritorijomis. Sedos malūnas ir jo priklausiniai įrašyti į nekilnojamų kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas 15982, S472, AtV1011).

Vandens malūno pastato ir užtvankos įrengimo darbams Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys 2011 m. gegužės 16 d. išdavė tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas Nr. 12.9Te(ETe)-04.

Planuojama instaliuoti naujas turbinas ir gaminti elektros energiją. Elektros energiją numatoma gaminti panaudojant Varduvos upės hidroenergetinius išteklius. Hidroelektrinės elektros energijos gamybai numatoma naudoti tik tranzitinį upės nuotėkį.

Įrengus hidrojėgainę ir užtvanką bus suformuotas tvenkinys. Numatomi preliminarūs techniniai rodikliai: tvenkinio NPL = 108,50 m, patvankos aukštis 2,50 m, tvenkinio tūris 350 tūkst. m³, tvenkinio plotas 21,7 ha, instaliuota HE galia 90 kW, turbinų skaičius 2 vnt., elektros energijos išdirbis vidutinio vandeningumo (50% tikimybės) metais 343 tūkst. kWh.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šio tinklo teritorijoms, kadangi gretimybėse šių teritorijų nėra, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas – netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojama ūkinė veikla turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 49 straipsnio 4 dalyje nurodytus aplinkosaugos reikalavimus statomoms hidroelektrinėms: „hidroelektrinėse turi būti įrengiami žuvitakiai ir sudaroma galimybė periodiškai pašalinti hidroelektrinės tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose susikaupusius nešmenis“.

6.2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr. 143-5750; 2010, Nr. 2-81; 2010, Nr. 89-4732; 2011, Nr. 58-2790; 2011, Nr. 108-5122) nustatyta tvarka ir apie atliktą visuomenės supažindinimą raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Sedos malūno hidrojągainės ir užtvankos įrengimas gali sukelti tiesioginį ar netiesioginį neigiamą poveikį aplinkai.

7.2. Dėl upės hidrologinio režimo ir hidromorfologinių charakteristikų pasikeitimo būtina nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, vandeniui (galimas vandens telkinio kokybės ir būklės suprastėjimas), kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

7.3. Planuojama ūkinė veikla numatyta teritorijoje, kurioje, vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: pelkės ir šaltinynai; natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos.

7.4. Tvenkinio įrengimas gali daryti neigiamą įtaką privačių žemės savininkų sklypams, kurie gali patekti į užliejamų ir/ar įmirkusių žemės plotų ribas, kadangi planuojama veikla patenka į Sedos miestelio teritoriją.

7.5. Svarbu išnagrinėti Sedos malūno hidrojągainės ir užtvankos įrengimo alternatyvas ir nulinę (veiklos nevykdymo) alternatyvą.

8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, Sedos malūno hidrojągainės ir užtvankos įrengimas, poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti direktorių



Aldona Margerienė

Adresatų sąrašas

Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyriui

Vilniaus g. 2, LT-89217 Mažeikiai,

Tel.: (8 443) 98 252, faks.: (8 443) 98 252

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritoriniam padaliniui

Gėlių g. 1, LT- 87111 Telšiai,

Tel.: (8 444) 51 467

Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai

Skuodo g. 16, LT-89100 Mažeikiai,

Tel.: (8 443) 68 183, faks.: (8 443) 68 279

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai,

Tel.: (8 443) 98 204, faks.: (8 443) 25 844

Žiniai

LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai,

Tel.: (8 41) 596 400, faks.: (8 41) 503 705