



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“  
info@ekosistema.lt

Į 2020-11-06

Nr. 20-265

Kopija  
Aplinkos apsaugos departamentui  
prie Aplinkos ministerijos  
info@aad.am.lt

AB „Grigeo Klaipėda“  
info.klaipeda@grigeo.lt

### SPRENDIMAS

## GRAŽINTI AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-12- Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) susipažino su UAB „Ekosistema“ 2020-11-06 raštu Nr. 20-265 pateikta AB „Grigeo Klaipėda“, esančios Nemuno g. 2, Klaipėdoje, paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių<sup>1</sup> (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka. Atsiprašome, kad dėl paklausimų gausos vėluojame išnagrinėti Jūsų pateiktus dokumentus.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnio 8 dalies 1 punktu (aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas gražinti patikslintą paraišką**.

Paraiška Jums gražinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Tituliniame lape nenurodyta ŠESD stebėsenos plano pateikimo data ir teisiškai atsakingas asmuo.
2. ŠESD stebėsenos plano B lapo 2 dalies c punkte patikslinkite TIPK leidimo numerį.
3. Nesutampa stebėsenos plano versijos numeris, nurodytas tituliniame lape, A lapo 1 dalies lentelėje „Stebėsenos plano versijų sąrašas“ ir B lapo 2 dalies e punkte.
4. ŠESD stebėsenos plano C lapo 5 dalies d punkte reikalaujama įrašyti ankstesnio prekybos laikotarpio vidutinį metinį išmetamųjų ŠESD kiekį, prašome patikslinti. Kadangi, ketvirtasis

<sup>1</sup> Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija iki 2020-07-17).

prekybos apyvartiniais taršos leidimai periodas prasidės 2021 m., todėl rekomenduojame imti trečiojo prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodo (2013-2020 m.) vidutinį metinį išmetamųjų ŠESD kiekį.

5. ŠESD stebėsenos plano D lapo 7 dalies b punkto lentelėje nurodyta, jog veiklos duomenų nustatymui nėra taikomi jokie matavimo prietaisai, nors D lapo 7 dalies j punkte nurodyta, kad medienos apskaitai yra naudojamos svarstyklės, nuomojamos iš AB KJKK „Bega“. Prašome nurodyti visus matavimo prietaisus, įskaitant ir gamtinių dujų srauto matuoklį - dujų chromatografą, jų specifikacijas ir buvimo vietas. Atitinkamai nurodyti matavimo prietaisus E lapo F 1 Sukėliklis (Gamtinės dujos) ir E lapo F 2 Sukėliklis (Mediena) b punktuose.

6. E lapo F 2 Sukėliklis (Mediena) neužpildytas a punktas. Prašome nurodyti taikomą veiklos duomenų nustatymo metodą ir užpildyti a.i ir a.ii punktus.

7. E lapo F 2 Sukėliklis (Mediena) f punkte nenurodyta biomasės dalis.

8. Kartu su ŠESD stebėsenos planu nepridėti jo priedai, išvardinti K lapo 24 dalies a punkto lentelėje.

9. Paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodote, kad „nutiesus 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo Dumpių nuotekų valymo įrenginių iki AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų ir atlikus pirminį valymą Bendrovės mechaninio ir biologinio valymo įrenginiuose, visos nuotekos galutiniam išvalymui bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus esančius Dumpių kaime (**Išleistuvus Nr.2**)”.

Atsižvelgiant į tai, kad Paraiškoje nurodote, kad visos Bendrovės gamybinės nuotekos bus valomos Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose, prašome pateikti valymo įrenginių technologinį aprašymą, apkrovas, susidarancio dumblo kiekius, jų tvarkymo būdą ir kitus nuotekų valymo įrenginių parametrus. Prašome paaiškinti, ar planuojamų naudoti Dumpių nuotekų valyklos technologija pajėgi pasiekti nuotekų po valymo įrenginių taršos rodiklius, nurodytus Nuotekų tvarkymo reglamente<sup>2</sup> ir kaip tai nustatyta 2020-03-03 AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygose Nr. 2020/S.6/3-327, kurios buvo teikiamos statybos projekto “AB “Grigeo Klaipėda” nuotekų tinklų prijungimas Dumpių k., Klaipėdos r.” rengimui.

10. Pateikite informaciją apie Dumpių nuotekų valymo įrenginių išleistuvą į AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų nuotekų vamzdyną. Kaip užtikrinsite, kad iš valymo įrenginių nepateks nuotekos šiuo išleistuvių į aplinką?

11. Paraiškos 21 priede „Dumpių nuotekų valymo įrenginių pajėgumo skaičiuotė (ištrauka iš techninio projekto)“ teikiate valymo įrenginių perskaičiuotus nuotekų valymo įrenginių taršos parametrus, tačiau Paraiškos 19 lentelėje nurodote, kad mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrenginių duomenys pateikti atsižvelgiant į techninio projekto (2004 m.) sprendinius – BDS<sub>5</sub> prieš valymą – 500 mg/l. Patikslinkite lentelę.

12. Papildykite Paraiškos 16 lentelės 2 eilutėje skiltis „Leistina priimtovo apkrova“, nurodant ir planuojamą nuotekų kiekį, ir pavojingų cheminių medžiagų planuojamas išleisti koncentracijas. Jei, sudarius paslaugų teikimo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ parametrai turėtų pasikeisti, leidimas gali būti tikslinamas.

13. Paraiškos 22 priede nurodote, kad jokių priemonių nutraukti prioritetinių medžiagų išleidimą su nuotekomis įgyvendinama nebus. Tačiau Nuotekų tvarkymo reglamento 33<sup>1</sup> punktas nustato, kad į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybinės nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir numatomi konkretūs šių priemonių įgyvendinimo terminai. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų

<sup>2</sup> Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai. Prašome pateikti planuojamas priemones ir įgyvendinimo terminus, skirtas mažinti pavojingų prioritetinių medžiagų išleidimui su nuotekomis (nepriklausomai nuo to, kad šios medžiagos galimai patenka iš makulatūros).

14. 19 punkte pateiktuose susidarančio nuotekų kiekio iš dumblo kompostavimo aikštelių skaičiavimuose nurodote, kad dumblo aikštelių paviršinio nuotėkio koeficientai – 0,4 ir 0,83. Šių koeficientų taikymas kelia abejonių, nes likusi nuotekų dalis turėtų infiltruotis į gruntą arba patekti į aplinką nevalytos. Prašome papildyti informaciją dėl dumblo kompostavimo aikštelių sandarumo ir nuotekų iš dumblo aikštelių patekimo į aplinką. Prašome paaiškinti, kokių planuojama imtis priemonių, kad užtikrinti tinkamesnį dumblo kompostavimo aikštelių sandarumą.

15. Paraiškoje pateiktoje informacijoje nurodoma, kad nuotekų dumblas iš kompostavimo aikštelių išvežamas pagal sudarytas sutartis. Prašome plačiau aprašyti kur realizuojamas dumblas bei pateikti sutartis.

Pažymime, kad paraiškos VI dalis „Tarša į aplinkos orą“ nebuvo vertinama, kadangi Agentūra atlikusi TIPK leidimo sąlygų peržiūrą 2020-11-18 raštu Nr. (30.1)-A4E-10521 priėmė sprendimą, kad TIPK leidimo oro dalis turi būti patikslinta pagal naujai Agentūros 2020-11-09 raštu (30.1)-A4E-10039 priimtą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą.

Patikslintą paraišką prašome pateikti per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos. Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti<sup>3</sup>.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Vytautas Trakymas, tel. +370 687 5879, el. p. vytautas.trakymas@aaa.am.lt  
Aušra Nausėdienė, el. p. [ausra.nausediene@aaa.am.lt](mailto:ausra.nausediene@aaa.am.lt)  
Rūta Jarmolavičienė, tel. 8 695 11201, el. p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt

---

<sup>3</sup> Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	SPRENDIMAS GRAŽINTI AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-12-22 Nr. (30.1)-A4E-12069
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-12-22 09:29:44
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-12-22 09:29:56
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-09 - 2022-01-08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-12-22 09:58:07
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-09 - 2021-01-08
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-12-23 07:29:44
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2020-12-23 atspausdino Vytautas Trakymas
<b>Paieškos nuoroda</b>	