

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gruodžio mėn. 05 d. rašto
 Nr. (28.1)-A4-12505 priedas

Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. T-K.5-14/2016

Įrenginio pavadinimas: ŽŪK „Pienas LT“

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtovo apkrova

Eil. Nr.	Nuotekų išleidimo vieta/priimtovas, koordinatės	Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis	Leistina priimtovo apkrova			
			hidraulinė	parametras	teršalais	reikšmė
			m ³ /d		mato vnt.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pr1 X=6089444; Y=500293	Buitinės bei gamybinės (iš katilinės) nuotekos		BDS ₇	mg/l	1350
				SM	mg/l	350
2	Pr2 X=6089368; Y=500354	Gamybinės nuotekos iš technologinio proceso (po riebalų gaudyklės)		N _b	mg/l	70
				P _b	mg/l	13
				Pb	mg/l	0,5
				Ni	mg/l	0,5
				Hg	mg/l	0,01
				Sn	mg/l	5
V	mg/l	10				
As	mg/l	0,15				
Al	mg/l	2				

Eil. Nr.	Nuotekų išleidimo vieta/priimtuvas, koordinatės	Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis	Leistina priimtuvo apkrova			
			hidraulinė m ³ /d	parametras	teršalais	
					mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6	7
				Cd	mg/l	0,1
				Cr	mg/l	2
				Cr ^{VI+}	mg/l	0,2
				Zn	mg/l	3
				Cu	mg/l	2
				Detergentai	mg/l	10
				Naftos produktai	mg/l	5
				Riebalai	mg/l	100
				ChDS santykis su BDS ₇	-	≤3
				pH	-	6,5 – 9,5
				SM	mg/l	50* / 30
				BDS ₇	mg O ₂ /l	58* / 29
				Naftos produktai	mg/l	7* / 5
				Sulfatai	mg/l	300
				Chloridai	mg/l	500
3	Pr3 X=6089365; Y=500365	Paviršinės (lietaus) nuotekos	-			

*didžiausia momentinė