



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO  
KAUNO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.  
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 40 1292, faks. 8 7066 2000, el.p. kauno.skyrius@aaa.am.lt,  
<http://gamta.lt>.

AB "Kauno energija"  
t.vilkickas@kaunoenergija.lt

2015-02-06

Nr. (15.2) – A4 - 1151

Kopija:  
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui

**DĖL SPRENDIMO PAKEISTI AB "KAUNO ENERGIJA" PETRAŠIŪNŲ  
ELEKTRINĖS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS  
LEIDIMĄ**

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyrius (toliau – TPLD Kauno skyrius), vadovaudamasis Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 88 punktu, priima sprendimą išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas) AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės, adresu: Jėgainės g. 12, Kaunas, eksploatuoti tris kurą deginančius įrenginius, kurių bendras šiluminis našumas yra 278,8 MW.

Leidimo keitimo pagrindas – šilumos gamybai skirtų dviejų naujų kurą deginančių įrenginių – biokuro katilų (šiluminis našumas – po 12 MW) eksploatavimas. Šie du nauji kurą deginantys įrenginiai bendrą visų eksploatuojamų (57,8 MW garo katilas – užkonservuotas) kurą deginančių įrenginių šiluminį našumą padidina 24 MW, kas laikoma esminiu ūkinės veiklos pakeitimu, kuriam įvykus būtina pakeisti Leidimą.

Šis Leidimas parengtas pagal 2014 m. spalio 15 d. gautą paraišką leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Visuomenė apie gautą paraišką informuota 2014 m. spalio 22 d. laikraštyje "Kauno diena" ir Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Nei iš suinteresuotos visuomenės, nei iš Kauno miesto savivaldybės pastabų dėl paraiškos turinio arba dėl leidimo reikalavimų nustatymo nebuvo gauta. Iš Kauno visuomenės sveikatos centro pastabos gautos 2014 m. lapkričio 7 d., paraiška pagal jas buvo pataisyta ir 2014 m. lapkričio 26 d. pateikta Kauno visuomenės sveikatos centrui derinti pakartotinai, kuri suderinta 2014 m. gruodžio 16 d. Susirašinėjimo su institucijomis medžiaga, skelbimas spaudoje ir kita papildoma informacija yra pridedama prie paraiškos ir laikoma Kauno skyriuje, adresu Rotušės a. 12, Kaunas.

Kauno skyrius paraišką priėmė 2014 m. gruodžio 22 d. (raštas Nr. (15.2) – A4 – 8565). Sprendimas pakeisti leidimą eksploatuoti Petrašiūnų elektrinės įrenginį pagrįstas tuo, kad Paraiška

leidimui pakeisti atitiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1 – 528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) nuostatas, Poveikio aplinkai vertinimo aspektus ir rezultatus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Kauno skyrius 2015 m. sausio 22 d. (raštas Nr. (15.2) – A4 – 565) pateikė AB “Kauno energija” derinti Leidimo projektą. Veiklos vykdytoji pareikalavus papildomai aptarti leidimo sąlygas, Kauno skyrius 2015 m. sausio 27 d. motyvuotu sprendimu (raštas Nr. (15.2) – A4 – 696) pratęsė terminą sprendimui priimti dėl pakeisto AB “Kauno energija” Petrašiūnų elektrinės Leidimo išdavimo.

Leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir geriausių tokių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo ES praktiką, taikant išimtis, numatytas TIPK taisyklių 51 punkte ir susijusę su ribinių verčių išmetamiems teršalams nustatymu. AB “Kauno energija” kartu su paraiška pateikė Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams, centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams išimties taikymui reikalingą informaciją. Tokiu būdu veiklos vykdytoji yra leista pasinaudoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1 – 240 “Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo” pakeitimo” 31 punkte numatyta centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma išimtimi, kuri leidžia dviems (vandens šildymo katilui Nr. 1 PTVM-100 (98 MW) ir vandens šildymo katilui Nr. 2 PTVM-100 (99 MW)) kurą deginantiesiems įrenginiams nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikyti 2015 m. gruodžio 31 d. nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes. Trečiąjį kurą deginantį įrenginį sudaro: garo katilas Nr. 6 BKZ-75 (57,8 MW), kuriam numatoma išimtis nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikyti 2015 m. gruodžio 31 d. nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes ir du vandens šildymo katilai Nr. 1 VHB 12000 (12 MW) ir Nr. 2 VHB 12000 (12 MW), kuriems išmetamų teršalų ribinės vertės nustatomos pagal Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (16 p.), 2 priede nustatytus reikalavimus.

Leidimui suteiktas numeris T-K.4-2/2015.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo Jums dienos.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Kauno skyriaus vedėja



Donata Bliudžiuvienė

Aušra Jonkaitytė, (8 37) 30 2608, el.p. [ausra.jonkaityte@aaa.am.lt](mailto:ausra.jonkaityte@aaa.am.lt)