

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.9-6/2015

1	7	7	0	5	9	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Šilutės vandens“ nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo inžinieriai,

Ramučių g. 31, LT-99149 Šilutė, tel. faks. (8-441) 62266, vandens@silutes-vandens.lt

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Šilutės vandens“, direktorius Alfredas Markvaldas, Ramučių g. 31, LT-99149 Šilutė, tel.

faks. (8-441) 62266, vandens@silutes-vandens.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:

Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.

Atliekų apdorojimas (naudojimas ir šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas. Šios specialiosios dalies aplinkosaugos sąlygos ir reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente 2009 m. gruodžio 28 d. atnaujintame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. (11.2)-38-18/2005.

2. Iki leidimo pakeitimo pilna apimtimi galią Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. Nr. (11.2)-38-18/2005, išduotas LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente 2005 m. gruodžio 2 d., atnaujintas 2009 m. gruodžio 28 d.

3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2015 m. gegužės 20 d.

Pakeistas 2017 m. lapkričio 6 d.

Pakeistas 2018 m. gruodžio 20 d.

Direktore



Aldona Margerienė
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės	Leistina priimtuvo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais) mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
1.	Šyšos upė, 10012620 U X – 6136715 Y – 337309	-	-	-	-
2.	Leitaiė, 10012583 U (melioracijos griovys) X – 6130243 Y – 346848	-	BDS ₇ NB PB	mg/l mg/l mg/l	8,763 108,13 5,04
3.	Kuršių Marios, 20012136 J X – 6145930 Y – 325785	-	-	-	-
4.	Šyša, 10012620 U X – 6132818 Y – 351344	-	-	-	-
5.	Leitė, 10012580 U (melioracijos griovys) X – 6124639 Y – 345708	-	-	-	-
6.	Skirvytė, 10070002 U X – 6131191 Y – 333099		BDS ₇ PB NB	mg/l mg/l mg/l	5092,4 924,06 23101,5
8.	Ašva, 17010864 U X=61518866 Y=346368		BDS ₇ PB NB	mg/l mg/l mg/l	1,74 0,075 1,36

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/primtuvo koordinatės	Leistina primtuvo apkrova			
		hidrauline m ³ /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais) mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
9.	Zūmiškės, 17011097 U X – 6151048 Y – 338939		BDS ₇	mg/l	3,93
10.	Veiviržas, 17010810 U X – 6156015 Y – 335260	-	-	-	-
11.	Šustis, 10012643 U X – 6138137 Y – 352057	-	-	-	-
12.	Veižas, 10012560 U X – 6123927 Y – 354615	-	BDS ₇ PB NB	mg/l mg/l mg/l	7,52 3,98 85,7
13.	Šustis, 10012643 U X – 6137805 Y – 346733	-	-	-	-
14.	Tėnėnys, 17011060 U X – 6143494 Y – 351245	-	-	-	-
15.	Šyšalė, 10012622 U X=6138100 Y=363884	-	BDS ₇	mg/l	4,29
17.	Šveikšnalė, 17010895 U X – 6153550 Y – 350243	-	-	-	-
7.	Šyša, 10012620 U X – 6129850 Y – 361339	-	BDS ₇ PB NB	mg/l mg/l mg/l	12,49 8,46 181,74

Eiles Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/primtuvo koordinatės	Leistina primtuvo apkrova				
		hidraulinė	teršalais (svorio vienetais)			reikšmė
		m ³ /d.	parametras	matav. vnt.	6	
1	2	3	4	5	6	
16.	Šyša, 10012620 U X=6135361 Y=345726 Gruntas X=6130407 Y=342252; X=6130403 Y=342252	-	-	-	-	
18.		-	-	-	-	

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą					Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas įas išleidžiant į aplinką					Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	BDS ₇	870	447,72	2034,39	-	17	-	77,246	96			
Nr.1 Šilutė	ChDS	1175	832,44	3782,51	-	125	-	567,986	85			
	N _b	57	37,16	168,85	-	15	-	68,158	60			
	P _b	10,9	5,7	25,90	-	2	-	9,088	65			
	BDS ₇	-	490	40,24	17	12	0,004	0,985	97,5			
Nr.2 Juknaičiai	P _b	-	10	0,82	-	5	-	0,411	50			
Nr.3 Kintai	BDS ₇	530	349,08	98,36	34	23	0,026	6,481	93			
Nr.4 Pašyšiai	BDS ₇	540	274,71	98,06	34	23	0,033	8,210	92			

Nr. 5 Leigiriai	BDS ₇	460	437,5	5,91	34	23	0,0013	0,3106	95
	BDS ₇	550	447,72	97,40	34	23	0,020	5,003	95
Nr. 6 Rusnė	N _b	99	40	8,70	-	20	-	6,526	80
	P _b	22	10	2,18	-	2	-	0,870	60
Nr. 8 Inkakliai d.	BDS ₇	420	401,75	11,73	34	23	0,003	0,672	94
Nr. 9 Saugos	BDS ₇	490	430	83,50	34	23	0,018	4,466	95
Nr. 10 Vilkyciai	BDS ₇	410	309,4	52,40	34	23	0,016	3,895	93
Nr. 11 Ž. Naumiestis	BDS ₇	610	458,6	74,49	34	23	0,015	3,736	95
Nr. 12 Ušėnai	BDS ₇	-	627	25,19	17	12	0,002	0,4818	98
	P _b	-	25	1,004	-	4	-	0,1606	84
Nr. 13 Laučiai	BDS ₇	460	387	8,4753	34	23	0,002	0,5037	94
Nr. 14 Gardamas	BDS ₇	460	387	8,4753	34	23	0,002	0,5037	94
Nr. 15 Vainutas	BDS ₇	379	296,33	16,22	34	23	0,005	1,259	92
Nr. 17 Šveikšna	BDS ₇	840	380,5	78,47	34	23	0,019	4,743	94
Nr. 7 Katyčiai	BDS ₇	-	506	28,91	17	12	0,002	0,394	97,6
Nr. 16 Taryvdai	BDS ₇	460	382	3,07	34	23	0,0007	0,1847	94
Nr. 18 Užliekniai	BDS ₇	460	387	1,55	34	23	0,0004	0,0923	94

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metu, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr. 16 Tarvydai	BDS ₇	460	382	3,07	286,5	191	0,0063	1,5337
Nr. 18 Užliekniai	BDS ₇	460	387	1,55	291	194	0,0032	0,7789

Pastaba: apie paleidimo derinimo darbų pradžią ir pabaigą AAA bus informuojama.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaitą teikti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 patvirtinto Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo reikalavimus.
2.	Aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitą teikti pagal Lietuvos Respublikos ir aplinkos ministro 2009 m. rugšėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

LEIDIMO Nr. TL-KL.9-6/2015 PRIEDA I

1. Paraiškų Taršos leidimui gauti/pakeisti:
- 1.1. 2015-05-12 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti (skaitmeninėje laikmenoje) (pridėta prie 2015-05-20 pakeisto Taršos leidimo);
- 1.2. 2017-10-13 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti (skaitmeninėje laikmenoje)
- 1.3. 2018-12-11 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti (skaitmeninėje laikmenoje)
2. Aplinkos monitoringo programos:
- 2.1. Aplinkos monitoringo programa, suderinta 2015-05-20 (pridėta prie 2015-05-20 pakeisto Taršos leidimo)
- 2.2. Aplinkos monitoringo programa, suderinta 2017-11-06
- 2.3. Aplinkos monitoringo programa, suderinta 2018-12-20

2018 m. gruodžio 20 d. Priedų sąrašo sudarymo data

Direktore



A.V.

Aldona Margerienė
(Vardas, pavardė)

(Parašas)