



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Panevėžio energija“  
Senamiesčio g.113  
Panevėžys

2015-12-31

Nr. (28.5)-A4-14560

Kopija  
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos  
departamentui

### DĖL SPRENDIMO PAKEISTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ RK-2 TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 98 punktu, priima sprendimą pakeisti AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-2, adresu Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. P1-1/045 (toliau – TIPK leidimas).

TIPK leidimas pakeistas pagal 2015-11-02 prašymu gautą ir 2015-12-22 raštu Nr. 218-1892 pateiktą patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška), kurioje įvertintos 2015-12-15 raštu Nr. (28.5)-A4-13920 Agentūros pateiktos pastabos. Pagal TIPK taisyklių 71 punktą, visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota Agentūros tinklapyje. Suinteresuotos visuomenės dalyvavimas Panevėžio RK-2 TIPK leidimo keitimo procedūroje pagal TIPK taisyklių 70 punkte išvardintus kriterijus nenumatytas, todėl informacija apie gautą Paraišką spaudoje neskelbta. Paraiškai 2015-11-16 raštu Nr.19-2682(4.16) pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2015-11-30 raštu Nr. S-(7.49)-3847 suderino pataisytą Paraišką (po jų 2015-11-19 raštu Nr. S-(7.49)-3766 pateiktų pastabų). Agentūra Paraišką priėmė 2015-12-29 raštu Nr. (28.5)-A4-14475.

Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Paraiška, pataisyta po Agentūros pastabų, atitiko TIPK taisyklių nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

TIPK leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, tokio tipo įrenginių aplinkosauginio valdymo praktiką, netaikant išimčių, numatytų TIPK taisyklių 51 punkte ir 2015-06-22 Agentūros raštu Nr. (15.9)-A4-6877 priimtą sprendimą „Dėl išimties centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiam taikymo“, iki 2022 m. gruodžio 31 d. AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-2 dideliame kurą deginančiame įrenginiui (taršos šaltinis Nr. 002) suteikti išimtį netaikyti Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams 1 ir 2 prieduose nustatytų išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinių verčių ir 5 priede nustatytų nusierinimo laipsnių.

Pakeistam TIPK leidimui suteiktas numeris Nr. T-P.3-11/2015 pagal Agentūros TIPK leidimų numeracijos tvarką.

Informacija, susijusi su TIPK leidimo pakeitimu laikoma Agentūroje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje.

Direktorius

Robertas Marteckas

Zita Vaitiekūnienė, tel. 8 45 514481, el. p. [zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt](mailto:zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt)  
Aušra Nausėdienė, tel. 8 706 68053, el. p. [ausra.nausediene@aaa.am.lt](mailto:ausra.nausediene@aaa.am.lt)