

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.10-5/2015

1	7	9	4	7	8	6	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Tauragės šilumos tinklai“, Paberžių g. 16, Tauragė LT – 72324, tel. 8 446 62863

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Tarailių katilinė, Liepų takas 11, Tauragė LT – 72109, tel. 8 446 62866, albinas.cernauskas@tst.lt, taurage.st@zebra.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. kovo 31 d.
Pakeistas 2017 m. lapkričio 13 d.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

A.V.

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)


(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis.

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	2,067
Kietosios dalelės (A)	6493	4,525
Sieros dioksidas (A)	1753	0,456
<i>Kiti teršalai:</i>	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	23,332
	Iš viso:	30,380

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Tauraičių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			
		pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
				vnt.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	
Katilinė katilai: KAISTRA – 1200 (1,2 MW); KAISTRA – 500 (0,5 MW); UT – 250 (0,25 MW)	001	<i>Deginant biokurą</i>					
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	14,112	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,440	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	1,795	
	Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,317		
	Iš viso (deginant biokurą):				17,664		
	<i>Deginant durpes</i>						
	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	1000	9,220	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,627	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	2,730	
Sieros dioksidas (A)		1753	mg/Nm ³	2000	0,139		
Iš viso (deginant durpes)				12,716			
Iš viso įrenginiui:				30,380			

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Veiklos vykdytojas privalo vesti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
2	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr. D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per metus (šildymo sezono metu).
3	Atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus išmetamų teršalų kiekiams ir pan., dėl kurių pasikeitė įmonės poveikis aplinkos orui, paruošti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų inventorizacijos ataskaitą. Ataskaita turi būti rengiama vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340.
4	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.

LEIDIMO Nr. TL-KL.10-05/2015 PRIEDAI


1. Paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti:
 - a. 2015-03-12 priimta Paraiška taršos leidimui gauti (pridėta prie 2015-03-31 išduoto Taršos leidimo);
 - b. 2017-10-17 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos:
 - a. 2015-03-31 suderinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (pridėta prie 2015-03-31 išduoto Taršos leidimo).
3. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-08-09 raštas Nr. (28.3)-A4-8221 „Dėl sprendimo pakeisti UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Taraių katilinės taršos leidimą“ (pridėta prie 2015-03-31 išduoto Taršos leidimo).

2017 m. lapkričio 13 d.

Priedų sąrašo sudarymo data


Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai
vertinimo departamento direktorė

A.V.



Justina Černienė

(Vardas, pavardė)



(Parašas)