

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. 4/38 / TL – K. 3 – 17/2018

[3][0][2][5][6][0][8][9][0]
(Juridinio asmens kodas)

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos katilinė, Šv. Florijono g. 10, Pravieniškių II k.,
Kaišiadorių r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, Pravieniškės g. 5, Pravieniškės II k., Kaišiadorių r.,
tel. + 8 346 56222, faks. + 8 346 56313, pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): *Aplinkos oro taršos valdymas*
Klimato kaitos valdymas

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gruodžio 21 d. išduotas (koreguotas 2011 m. gruodžio 30 d.) Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 4/38.

3. Leidimo priedai.

Išduotas 2018 m. kovo 7 d.

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo



A. V.

Aplinkos apsaugos agentūros
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktore

Justina Černienė
Justina Černienė

(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	6,8267
Kietosios dalelės (A)	6493	0,0283
Sieros dioksidas (A)	1753	0,1330
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka)	308	0,0021
Anglies monoksidas (A)	177	2,6372
	Iš viso:	9,6273

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Pravieniškų pataisos namų-atvirosios kolonijos katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.		
1	2	3	4	vnt.	maks.	7	
Katilinė (kuras – gamtinės dujos)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	2,5056	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	350	6,3936	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	nenormuojama	-	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	nenormuojama	-	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	0,1316	
Katilinė (kuras – dyzelinas)		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,4331	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	0,1330	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	250	0,0283	
Mazuto saugojimas	002	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,00010	0,0020	
Dyzelino saugojimas	004	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,00013	0,00006	
				Iš viso įrenginiui		9,6273	

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

KLIMATO KAITOS VALDYMAS

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kūrą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)


Eilės Nr.	ŠESD (anglies dioksido (CO ₂)) išmetimo šaltiniai
1	2
1.	Taršos šaltinis Nr. 001

TARŠOS LEIDIMO NR. 4/38 / TL – K. 3 – 17/2018 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti su pridedamais dokumentais, priimta 2018-02-14.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2018 m. kovo 7 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo _____



(Vardas, pavardė)
A. V.

(parašas)