

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-P.3-40/2018

3	0	4	4	5	6	0	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Biokuro energija“ katilinė, Beržų g. 6B, Panevėžys**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Biokuro energija“,

Konstitucijos pr. 26, 08105 Vilnius, tel. + 370 698 85710, el. p. [almantas.vinikas@gmail.com](mailto:almantas.vinikas@gmail.com)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo datos: -
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2018 m. rugsėjo 6 d.

Direktoriaus įgaliotas  
Aplinkos apsaugos agentūros  
direktoriaus pavaduotojas



A. V.\*

Vytautas Krušinskas  
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir  
galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis (iki 2024 m. gruodžio 31 d.)

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	39,115
Kietosios dalelės (A)	6493	0,967
Sieros dioksidas (A)	1753	0,473
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	245,009
	Iš viso:	<b>285,564</b>

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis (nuo 2025 m. sausio 1 d.)

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	39,115
Kietosios dalelės (A)	6493	0,967
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
	Iš viso:	<b>40,082</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Biokuro energija“ katilinė (iki 2024 m. gruodžio 31 d.)

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
Katilinė	001	3	4	5	6	7
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	245,009
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	39,115
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,967
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,473
				Iš viso įrenginiui:		<b>285,564</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Biokuro energija“ katilinė (nuo 2025 m. sausio 1 d.)

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
Katilinė	001	3	4	5	6	7
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	650	39,115
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	50	0,967
				Iš viso įrenginiui:		<b>40,082</b>

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	
1.	Apie įrenginio veiklos pradžią informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.
2.	Vykdamant veiklą, katilinėje naudoti tik tokį kurą, kuris atitiktų reikalavimus, nurodytus pateiktoje informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti, pagal kurią buvo priimta 2017-12-12 galutinė atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-12873 dėl biokuro vandens šildymo katilinės statybos Beržų g. 6B, Panevėžyje poveikio aplinkai vertinimo ir atitiktų Kietojo biokuro kokybės reikalavimus, patvirtintus 2017 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-130 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo“.
3.	Užtikrinti tinkamą valymo įrenginių priežiūrą, turėti ir kartu su per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaita ir/ar pagal pareikalavimą Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pateikti pagrindžiančią informaciją, kad išmetamų iš katilinės kietųjų dalelių multiciklone ir kondensaciniame ekonomizeryje faktinis išvalymo efektyvumas ne mažesnis 90 %, kaip tai nurodyta priimtoje galutinėje atrankos išvadoje dėl poveikio aplinkai vertinimo.
4.	Užtikrinti, kad katilinės teritorijoje atviroje biokuro saugojimo aikštelėje iškraunamas bei sandėliuojamas biokuras nedulkėtų, kaip buvo motyvuota priimant galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
5.	Į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis, vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43–2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43–2013 patvirtinimo“, IV skyriuje (iki 2024 m. gruodžio 31 d.) ir Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, V skyriuje (nuo 2025 m. sausio 1 d.) nustatyta tvarka.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-P.3-40/2018 PRIEDAI

1. 2018-08-13 priimta Paraiška taršos leidimui gauti.
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-08-13 raštas Nr. (30.3)-A4-7025 „Sprendimas priimti UAB „Biokuro energija“ katilinės paraišką Taršos leidimui gauti“.


2018 m. rugsėjo 6 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)



Direktorius įgaliotas  
Aplinkos apsaugos agentūros  
direktorius pavaduotojas

A. V.

Vytautas Krušinskas  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)