

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.7-4/2015

2	7	3	8	8	9	8	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Skuodo šiluma” katilinė Nr. 1, Šatrijos g. 3B, 98114 Skuodas

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Skuodo šiluma” Šatrijos g. 27, 98109 Skuodas,
tel. 440 73380, faks. 440 73379, el. paštas: skuodosiluma@takas.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas.

Leidimą sudaro 3 puslapiai

Išduotas 2015 m. kovo mėn. 26 d.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Klaipėdos skyriaus
vyriausioji specialistė, pavaduojanti
vedėją

Daiva Plokštienė
(Vardas, pavardė)



(Parasas)

Pastaba:

Taršos leidimas keičia LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014–12–31 išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (11.2)-36-06/2004.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

1 Teršalo pavadinimas	2 Teršalo kodas	3 Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m
Azoto oksidai (A)	250	13,1281
Kietosios dalelės (A)	6493	1,6020
Sieros dioksidas (A)	1753	1,6830
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	80,4095
	Iš viso:	96,8226

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Skuodo šiluma“ Katilinė Nr. 1

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis vnt.	maks.	metinė, t/m
Katilinė Nr.1. Katilas „VŠK Multi 23-5 track“ (5MW), multiciklonas, kaminas	002	3	4	5	6	7
		Anglies monoksidas A	177	mg/Nm ³	4000	33,1098
		Azoto oksidai A	250	mg/Nm ³	750	5,4057
		Kietosios dalelės A	6493	mg/Nm ³	400	0,6720
		Sieros dioksidas A	1753	mg/Nm ³	2000	0,6930
Katilinė Nr.1. Katilas „KVV 05.08“ (5MW),ciklonas, kaminas	003	Anglies monoksidas A	177	mg/Nm ³	4000	47,2997
		Azoto oksidai A	250	mg/Nm ³	750	7,7224
		Kietosios dalelės A	6493	mg/Nm ³	400	0,9300
		Sieros dioksidas A	1753	mg/Nm ³	2000	0,9900
Iš viso įrenginiui:						96,8226

LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, 7 lapai.