

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A.1- 11/2014

1	1	1	7	8	7	9	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Patalpų ir įrengimų nuomos paslaugos, elektros energijos tiekimas, šiluminės energijos gamyba**

Naujoji g. 132, Alytus

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Svenheim“,**

Naujoji g. 132, Alytus, tel.: 8-315-76035, faks. 8 315-76034, el. paštas: vytautas@baldeka.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

1. Specialiosios dalys:  
**Aplinkos oro taršos valdymas**


2. Leidimo priedai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 9 d.  
Pakeistas 2016 m. lapkričio 25 d.

A. V.

Direktorius įgaliota  
Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė

Justina Černienė  
(vardas, pavardė)

  
(parašas)

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-A.1-11/2014 PRIEDAI

1. Aplinkos Apsaugos Agentūros 2016-11-15 Nr. (28.4)-A4-11393 priimta paraiška Taršos leidimui gauti.

2016 m. lapkričio 25 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo \_\_\_\_\_

Aplinkos apsaugos agentūros  
Poveikio aplinkai vertinimo departamento  
direktorė

*Justina Černienė*  
Justina Černienė

(Vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

A.V.  
\_\_\_\_\_

## APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis  
Įrenginio pavadinimas: UAB „Svenheim“ katilinė

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai A	250	2,948
Kietosios dalelės A	6493	3.377
Sieros dioksidas A	1753	0,205
Anglies monoksidas A	177	21.643
Formaldehidas	871	0,027
<b>Iš viso:</b>		<b>28,200</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas: UAB „Svenheim“ katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	Katilas „WEISS“ 3,0 MW biokuras, maišytas su MDP ir MDF atraižomis	Anglies monoksidas A	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	21.306
		Azoto oksidai A	250	mg/Nm <sup>3</sup>	735.2	2.826

002 Katilas „Viessmann“ 0,775 MW gamtinės dujos	Kietosios dalelės A	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	3.377
	Formaldehidai	871	g/s	0,002	0,027
	Sieros dioksidas A	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,205
	Anglies monoksidas CO (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	nenormuojamas	0,337
	Azoto oksidai NO <sub>x</sub> (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	0,121
				Iš viso įrenginiui:	<b>28,200</b>