

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-KL.7-4/2015**

2	7	3	8	8	9	8	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Skuodo šiluma” katilinė Nr. 1, Šatrijos g. 3B, 98114 Skuodas**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Skuodo šiluma” Šatrijos g. 27, 98109 Skuodas,**  
tel. 440 73380, faks. 440 73379, el. paštas: [skuodosiluma@takas.lt](mailto:skuodosiluma@takas.lt)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

**Leidimą sudaro ši specialioji dalis:**


Aplinkos oro taršos valdymas.

Leidimą sudaro ..... 3 ..... puslapiai

Išduotas ..... 2015 m. kovo mėn. 26 d. ....

Taršos prevencijos ir leidimų  
departamento Klaipėdos skyriaus  
vyriausioji specialistė, pavaduojanti  
vedėją

Daiva Plokštienė  
(Vardas, pavardė)



(Parasas)

**Pastaba:**

Taršos leidimas keičia LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014–12–31 išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (11.2)-36-06/2004.

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

## APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

1 Teršalo pavadinimas	2 Teršalo kodas	3 Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m
Azoto oksidai (A)	250	13,1281
Kietosios dalelės (A)	6493	1,6020
Sieros dioksidas (A)	1753	1,6830
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	80,4095
	<b>Iš viso:</b>	<b>96,8226</b>

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Skuodo šiluma“ Katilinė Nr. 1

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m
Katilinė Nr.1. Katilas „VŠK Multi 23-5 track“ (5MW), multiciklonas, kaminas	002	3	4	5	6	7
				mg/Nm <sup>3</sup>	4000	33,1098
				mg/Nm <sup>3</sup>	750	5,4057
				mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,6720
				mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,6930
Katilinė Nr.1. Katilas „KVV 05.08“ (5MW),ciklonas, kaminas	003	177	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	47,2997
				mg/Nm <sup>3</sup>	750	7,7224
				mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,9300
				mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,9900
				mg/Nm <sup>3</sup>	4000	47,2997
Iš viso įrenginiui:						<b>96,8226</b>

**LEIDIMO PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, 7 lapai.