

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-V.5-10/2015**

2	8	1	5	2	3	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Trakų vandenys“ buitinių nuotekų valymo įrenginiai**

Paluknio k., Trakų r.

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Trakų vandenys“, Birutės g. 27, Trakai,  
tel. 8528 55560, faks. 8528 55581, el. p. kanceliarija@trakuvandenys.lt

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro: 5 puslapiai

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. rugsėjo 15 d.

Taršos prevencijos ir  
leidimų departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė  
(Vardas, pavardė)

---

(parašas)

A. V.

**SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS**  
**NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS**

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės	Leistina priimtuvo apkrova			
		hidraulinė	teršalais (svorio vienetais)		
		m <sup>3</sup> /d.	parametras	mato vnt.	Reikšmė <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
P1	Melioracijos griovys, įtekantis į Luknos upę. Kairysis krantas. Atstumas iki Luknos upės žiočių (Merkys) 8,35 km. X= 563660,69 Y= 6040806,14	-	BDS <sub>7</sub>	mg/l O <sub>2</sub>	33,06/23
			N <sub>bendras</sub>	mg/l	224,56/nenormuojama
			P <sub>bendras</sub>	mg/l	10,48/nenormuojama

<sup>1</sup> - Pateikiama informacija: apskaičiuota DLK, kuriai esant nebus viršytas leistinas poveikis priimtuvui/ pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus nustatyta teršalo DLK išleidžiamose nuotekose.

**2 lentelė.** Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	BDS <sub>7</sub>	506,00	460,00	18,6873	34	23	0,0038	0,9344	-

**3<sup>1</sup> lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.** Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

**Pirmąjį paleidimo-derinimo darbų mėnesį.**

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	BDS <sub>7</sub>	506,00	460,00	18,6873	250	248	0,0278	10,0749

**3<sup>2</sup> lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.** Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

**Antrąjį paleidimo-derinimo darbų mėnesį.**

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	BDS <sub>7</sub>	506,00	460,00	18,6873	100	98	0,0111	3,9812

**3<sup>3</sup> lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.** Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

**Trečiąjį paleidimo-derinimo darbų mėnesį.**

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	LLK mom., mg/l	LLK vidut., mg/l	LLT paros, t/d.	LLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	BDS <sub>7</sub>	506,00	460,00	18,6873	34	32	0,0038	1,3000

**4 lentelė.** Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą pateikti Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 8 priedėlis

**TARŠOS LEIDIMO NR. TL-V.5-10/2015 PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti
2. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa

2015 m. rugsėjo 15 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo \_\_\_\_\_

(Vardas, pavardė)  
A. V.

\_\_\_\_\_  
(parašas)