

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.7-21/2015

1	1	1	7	6	0	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Vilniaus energija“, Rajoninė katilinė Nr. 7 (RK-7),
Metalo g. 8, Vilnius**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Vilniaus energija“, Jočionių g. 13, Vilnius,
tel. 8 5 266 7199, 1899, faks. 8 5 266 7339, el. p. info@dalkia.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas
Klimato kaitos valdymas

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. sausio 11 d. atnaujintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-41 (koreguotas: 2013 m. sausio 25 d.).

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. sausio 26 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	64,766
Kietosios dalelės		
Sieros dioksidas		
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	7,720
	Iš viso:	72,486

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)
 Įrenginio pavadinimas

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies dioksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	7,720
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	350	64,766
Iš viso įrenginiui:						72,486

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
 ir galiojimo panaikinimo taisyklių
 3 priedo
 3 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

KLIMATO KAITOS VALDYMAS

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurų deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

Eilės Nr.	ŠESD išmetimo šaltiniai	ŠESD pavadinimas	ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo data
1.	Taršos šaltinis Nr. 001	CO ₂	Plano II versija pateikta Vilniaus RAAD 2013-03-12, patvirtinta 2013-03-22

LEIDIMO PRIEDAI:
 Paraiška Taršos leidimui gauti