

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. VR-4.7-V-02-V-113/TL-V.8-28/2016

1	8	6	4	4	2	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ Avižienių k. biologiniai valymo įrenginiai (aerotankas su pneumatine aeracija)

Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“, Piliakalnio g. 50, LT-15175, Nemenčinė, Vilniaus r. sav., tel.: 8 52 381275, faks.: 8 52 381277, el. p. info@nemenkom.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis : Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. kovo 30 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-V-113. Koreguotas: 2012 m. gegužės 7 d.
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2016 m. liepos 27 d.

Direktoriaus įgaliota Poveikio
aplinkai vertinimo departamento
direktoriė



Justina Černienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	parametras	matavimo vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
9	Melioracijos griovys, įtekantis į Čekonės (kodas 12010580) upę. Dešinysis krantas. Atstumas iki Čekonės upės žiočių (Neris) 6,5 km. x - 573827.77 y - 6069484.91. Išleistuvo identifikavimo kodas 1410028.	-	BDS ₇ Bendrasis azotas	t/m t/m	1,8396 0,7140
			Bendrasis fosforas	t/m	0,0333

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką					Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metų	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	BDS ₇	365	317,3	48,6421	12	12	0,0050	1,8396	96,2	
NT-3	Bendrasis azotas	107	78,0	11,9574	30	20	0,0029	0,7140	74,4	
	Bendrasis fosforas	13,6	9,1	1,3950	3	2	0,0001	0,0333	78,0	
	ChDS _{Cr}	820	731,3	112,1083	125	-	0,0525	-	84,8	

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui. Išmetamų teršalų ribinės vertės neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu nenusatytos, neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų nenumatoma. Lentelė nepildoma.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaitą pateikti Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
2	Aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitą, pateikti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 “Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo” nustatyta tvarka.
3	Iki 2017-03-31 įrengti automatinį debito matavimo įrenginį.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 1 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO Nr. VR-4.7-V-02-V-113/TL-V.8-28 /2016

1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti.
2. Aplinkos monitoringo programa.

2016 m. liepos 27 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliota Poveikio
aplinkai vertinimo departamento
direktorė



A. V.

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

Justina Černienė
(parašas)