

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TU(2)-32/TL-U.4-24/2017

[1] [8] [3] [6] [3] [3] [9] [8] [1]
(Juridinio asmens kodas)

Šiaudinių aglomeracijos nuotekų valymo įrenginiai,
Utenos r., Vyžuonų sen., Šiaudinių k.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Utenos vandenys“,
Naujasodžio k., Utenos r., tel. (8-389) 65 110, faks. (8-389) 65 104, info@utenosvandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):

Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: **Taršos leidimas keičia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr. TU(2)- 32, išduotą Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. sausio 10 d. (koreguotas 2006 gruodžio 25 d., 2007 m. vasario 14 d., atnaujintas 2013 m. gruodžio 13 d.).**

3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2017 m. lapkričio 6 d.

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

A. V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės	Leistina priimtuvo apkrova			
		hidraulinė	parametras	teršalais (svorio vienetais)	reikšmė
		m ³ /d	3	4	5
1	2	3	4	5	6
NIŠ1	Melioracijos griovys, Upė Vyzuona, 12210310, x-6158198 y-595916 Atstumas iki žiočių- 15 km	-	-	-	-

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą		Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIS1	BDS ₇	583	530	5,8035	34	23	0,0010	0,2518	-

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nenustatomas.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Į gamtinę aplinką su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą vykdyti pagal suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.
2	Išleidžiamų nuotekų kiekio ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitą vykdyti vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. gruodžio 28 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1120.
3	Ataskaitas teikti teisės aktų nustatyta tvarka, juose numatytais terminais ir būdais.

**TARŠOS LEIDIMO NR. TU(2)-32/TL-U.4-24/2017
PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (pakeisti).
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
3. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-12 raštu Nr. (28.5)-A4-10527 priimtas Sprendimas dėl UAB „Utenos vandenys“ Šiaudinių aglomeracijos nuotekų valyklos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir paraiškos priėmimo.


2017 m. lapkričio 6 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė
(vardas ir pavardė)

A. V.


(parašas)