



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO  
KAUNO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.  
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 40 1292, faks. 8 7066 2000, el.p. kauno.skyrius@aaa.am.lt,  
<http://gamta.lt>.

UAB „Archstudija“  
Jonavos rajono savivaldybės administracijai  
Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos  
skyriui  
Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo  
valdybos Jonavos PGT  
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

2015-05-20

Nr. (15.2)-A4-5549

**GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA  
DĖL 20 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO STATYBOS JONAVOS R. SAV.  
ŽEIMIŲ SEN. ŽEIMIŲ MSTL., MARTYNIŠKIO K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

**1. Peržiūrima atrankos išvada:** Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyrius (toliau – Skyrius) 2015 m. kovo 16 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (15.2)-A4-2685/22 „Dėl 20 MW galios vėjo elektrinių parko statybos Jonavos r. sav. Žeimių sen. Žeimių mstl., Martynišchio k. poveikio aplinkai vertinimo“ – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

**1<sup>1</sup>. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma:** 2015 m. kovo 17 d. atrankos išvada buvo patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Užsakovai skelbimą apie priimtą atrankos išvadą paskelbė: 2015 m. kovo 24 d. Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos“ ir respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ Nr. 56 (14019), Jonavos rajono savivaldybės Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje (prašymas užregistruotas 2015-03-20), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje 2015-03-20.

**2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.** UAB „A Energija“ A. Mickevičiaus g. 7A, 08119 Vilnius, adresas korespondencijai: Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius

**3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.** 20 MW galios vėjo elektrinių parko statyba.

**4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta** (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Žemės ūkio paskirties sklypai Jonavos r. sav. Žeimių sen., Žeimių mstl. kadastriniai Nr. 4640/0007:10, plotas 45,9 ha, Nr. 4640/0007:438, plotas 7,32 ha, Nr. 4640/0007:190, plotas 1,69 ha, Nr. 4640/0007:82, plotas 2,9576 ha, Nr. 4640/0007:78., plotas 1,24 ha, Martynišchio k.: kadastriniai Nr. 4640/0007:167, plotas 3,75 ha, Nr. 4640/0007:269, plotas Nr. 3,5 ha.

**5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.** Numatoma statyti 6-8 vėjo elektrines, kurių vienos nominali galia 2,5-3,6 MW. Numatomų statyti vėjo elektrinių (VE) bokšto aukštis – 75-145 m (priklauso nuo taško reljefinių parametrų), rotoriaus skersmuo – 82-131 m,

bendras planuojamas vėjo elektrinės aukštis iki 210 m. Pagaminta elektros energija požemiais kabeliais bus tiekama į numatomą įrengti aukštinančią transformatorinę pastotę, kuri bus pajungta į artimiausias elektros oro linijas. Elektrinių valdymas - distancinis, bevielis. Privažiavimui prie VE numatoma naudoti vietinius kelius.

Nuo planuojamų vėjo elektrinių artimiausia namų valda yra už 448 metrų, arčiausiai esanti urbanizuota gyvenvietė – Žeimių miestelis, kurio administracinė riba nutolusi apie 1,1 km, arti.

Nustatyti prognostiniai triukšmo lygiai artimiausiose sodybose neviršija HN 33:2011 ribinių triukšmo lygio reikšmių nakties metu (22-6 val.). SAZ formuojama ir tvirtinama tik gavus sklypo, ant kurio patenka SAZ, savininko raštišką sutikimą. VE triukšmo sklaidos skaičiavimai bus konkretizuojami techninio projekto rengimo metu.

Pagal atliktus modeliavimo rezultatus atsižvelgiant į vidutinę saulės spindėjimo trukmę bei vietos sodybų išsidėstymą planuojamo parko bokštų šešėliavimas neviršys 30 val./metus ribos gyvenamųjų sodybų teritorijoje.

Elektrinės elektrotechniniai įrenginiai bus montuojami 75-145 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, įžemintoje gondoloje, kuri tarnaus kaip elektromagnetinę spinduliuotę mažinantis ekranas. Elektromagnetinio lauko įtakos zona vėjo elektrinės teritorijoje, nei gretimose teritorijose nebus sukuriama.

**5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.** Numato vėjo elektrinių parko vieta nepatenka į nacionalines ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausia nacionalinė saugoma teritorija Labūnavos miško biosferos poligonas (turi „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusą – Labūnavos miškas (LTKEDB001), nuo planuojamų vėjo elektrinių nutolusi apie 9,09 km.

**6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą.** Persvarstyti atrankos išvadą paprašė pil. Rytis Urbonas Martynišio k., Vešeikių k., Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietės, Vanagiškių k. bendruomenės vardu. Prašymas dėl nepritarimo vėjo elektrinių parko statyboms, motyvuojant:

1. Nebuvo laiku informuoti aplinkinių kaimų gyventojai apie parengtą ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatos vertinimą;

2. Vėjo elektrinių parko statybai pasirinkta lygumų vietovė, jėgainės kels vizualią taršą ir abejotina ekonominę naudą;

3. Minėtoje vietovėje gyventojai jau ir taip yra apsuptyje plėtojamos geležinkelio ir kelių, skirtų intensyviai autotransporto eismui, infrastruktūros, kas daro neigiamą įtaką gyventojų sveikatai ir sukelia didelį triukšmą bei diskomfortą. Vėjo jėgainių skleidžiamas triukšmas girdimas net už 5-8 km nuo jų, o žmogaus ausiai negirdimas infragarsas, turintis didžiausią neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, sklinda dešimtis kilometrų;

4. Vėjo jėgainės keltų grėsmę migruojantiems paukščiams, vietinei ir migruojančiai faunai ( bitėms, briedžiams, elniams).

#### **7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą:**

Bendruomenės atstovai: O. Draugėlė, R. Vaščiūnienė, R. Urbonas, informacijos atrankai pateikėjai – UAB „Archstudija“ atstovai I. Avsiukevičiūtė ir D. Jurėnas, Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos sk. vedėja J. Arbočienė, Skyriaus vyriausioji specialistė S. Anisimovienė ir vyriausioji specialistė I. Asanavičienė. Atrankos išvados persvarstymas vyko 2015 m. gegužės 5 d., 10 val. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento patalpose, Rotušės a.12, Kaune, salėje II aukšte.

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2015 m. balandžio 28 d. raštu Nr.13J-39 išreiškė nuomonę, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2015 m. gegužės 11 d. raštu Nr. 6B-22-1716 pateikė nuomonę – atsižvelgiant į tai, kad planuojama veikla atitinka Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2015 m. gegužės 14 d. raštu Nr. (1.29.-K)2K-591 pateikė nuomonę – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir prašo atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui įvertinimą.

Kauno visuomenės sveikatos centras išreiškė nuomonę – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Poveikio visuomenės sveikatos vertinimo procedūros yra atliekamos.

**8. Pastabos, pasiūlymai.** Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ar dokumentų rengėjas apie priimtą galutinę atrankos išvadą turi informuoti visuomenę vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr.D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą raštu informuoti atsakingą instituciją.

#### **9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.**

1. Vėjo jėgainės – pažangus, alternatyvus ir ekologiškas energijos šaltinis, naudojančios atsinaujinančios vėjo energijos išteklius.

2. Planuojama veikla atitinka Jonavos rajono savivaldybės 2013 m. spalio 31 d. Tarybos sprendimu Nr.ITS-322 patvirtintą Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros Jonavos rajono savivaldybėje specialųjį planą. Šiam planui buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

3. Pagal atliktus modeliavimo rezultatus, atsižvelgiant į vidutinę saulės spindėjimo trukmę bei vietos sodybų išsidėstymą, planuojamo parko bokštų šešėliavimas neviršys 30 val./metus gyvenamųjų sodybų teritorijoje.

4. Vėjo elektrinės bokštai bus išdėstyti taip, kad jos keliamas triukšmo lygis neviršytų HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" nustatyto didžiausio leidžiamo triukšmo lygio (45 dBA nakties metu).

5. Vėjo elektrinės generatorius bus montuojamas 75-145 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, įžemintoje gondoloje, kuri tarnaus kaip elektromagnetinę spinduliuotę mažinantis ekranas. Jo sukeliamas elektromagnetinio lauko stipris neviršys HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio laiko“ leistinų normų ir nesiels 0,5 kV/m reikšmės.

6. Šiuo metu atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros. Yra gauti apie 200 žemės savininkų, kurių žemės patenka į numatomų statyti vėjo jėgainių planuojamą sanitarinę apsaugos zoną, sutikimai.

7. Projektuojamos vėjo jėgainės atitiks ES standartus ir saugumo reikalavimus tokiems įrenginiams.

8. Numatomo vėjo elektrinių parko vieta nepatenka į nacionalines ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas.

9. Gamtos tyrimų centro institutas 2011 m. sausio 24 d. pateikė išvadą „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio Natura 2000“ teritorijoms ir saugomiems bei migruojančioms paukščių rūšims reikšmingumo nustatymo“ – planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nedarys reikšmingo

poveikio artimiausiose „Natura 2000“ teritorijose perinčioms paukščių rūšims bei migruojančių paukščių sankauptoms ir tranzitu praskrendantiems paukščių srautams.

**10. Priimta galutinė atrankos išvada.** Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi priimta galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - 20 MW galios vėjo elektrinių parko statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši galutinė atrankos išvada gali būti skundžiama Kauno apygardos administraciniam teismui ( A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno  
skyriaus vedėja

Donata Bliudžiuvienė