



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO  
KAUNO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.  
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 40 1292, faks. 8 7066 2000, el.p. kauno.skyrius@aaa.am.lt,  
http://gamta.lt.

UAB „ARCHSTUDIJA“	2015-03-23	Nr. (15.2)-A4- 3033/26
Kėdainių rajono savivaldybės administracijai	į 2015-01-21	Prašymą
Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriui	2015-03-02	
Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių PGT		
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniiui		

**ATRANKOS IŠVADA  
DĖL IKI 60 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO STATYBOS KĖDAINIŲ R. SAV.  
VILAINIŲ SEN. PEIKSVOS K., KŪJĖNŲ K., ŠETENIŲ K., BALINIŲ K., GINEITŲ K.,  
LAIVELIŲ K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. **Informacijos pateikėjas.** UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, el. [archstudija.ruta@gmail.com](mailto:archstudija.ruta@gmail.com)
  2. **Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.** UAB „Kėdainių vėjas“ registracijos adresas: Gabijos g. 91-22, 06105 Vilnius, adresas korespondencijai: Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius.
  3. **Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.** Iki 60 MW galios vėjo elektrinių parko statyba.
  4. **Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta.** Žemės ūkio paskirties sklypai Kėdainių r. sav. Vilainių sen. Peiksvos k.: kadastriniai Nr. 5387/0005:393, Nr. 5387/0005:395, Nr. 5387/0005:200, Nr. 5387/0005:390, Nr. 5387/0005:162, Kūjėnų k. kadastriniai Nr. 5387/0002:79, Nr. 5387/0002:227, Nr. 5387/0002:395, Nr. 5387/0002:69, Šetenių k. kadastriniai Nr. 5387/0004:7, Nr. 5387/0004:400, Nr. 5387/0003:3, Balinių k. kadastrinis Nr. 5387/0003:328, Gineitų k. kadastrinis Nr. 5387/0006:162, Laivelių k. kadastrinis Nr. 5387/0003:64.
  5. **Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.** Numatoma statyti iki 60 MW galios 20 vėjo elektrinių (toliau – VE), kurių vienos nominali galia – iki 3 MW. Numatomų statyti vėjo elektrinių bokšto aukštis – 75-145 m (priklauso nuo taško reljefinių parametrų), rotorius skersmuo – 82-131m, bendras planuojamas vėjo elektrinės aukštis iki 210 m. Pagaminta elektros energija požeminiais kabeliais bus tiekama į numatomą įrengti aukštinančią transformatorinę pastotę, kuri bus pajungta į artimiausią elektros oro liniją. Elektrinių valdymas - distancinis, bevielis. Privažiavimui prie VE numatoma naudoti vietinius kelius, kurie pagal poreikį būtų sustiprinti ir renovuoti. VE generuojama elektros energija požeminėmis elektros kabelių linijomis bus jungiama prie numatytos transformatorių pastotės.
- Arčiausiai esanti urbanizuota gyvenvietė – Surviliškio miestelis, kurio administracinė riba nutolusi apie 2,5 kilometro nuo planuojamo VE parko zonos. Artimiausios užstatytos teritorijos yra išsidėsčiusios 667 m – 989 m atstumu nuo planuojamų VE bokštų.

Nustatyti prognostiniai triukšmo lygiai artimiausiose sodybose neviršija HN 33:2011 ribinių triukšmo lygio reikšmių nakties metu (22-06 val.) t.y. 45 dB(A).

**6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinkle "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumas.** Pateikta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. kovo 2 d. išvada Nr. (4)-V3-437 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo“ – planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio negali daryti.

**7. Pastabos ir pasiūlymai.** Teritorijų planavimo dokumentai galės būti tvirtinami, kai bus patvirtintas Vėjo jėgainių išdėstymo Vilainių seniūnijoje specialusis planas. Numatant vėjo elektrinių statybines zonas išlaikyti normatyvinius atstumus nuo vandens telkinių. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ar dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą turi informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr.D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą raštu informuoti atsakingą instituciją.

**8. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.**

Vėjo jėgainės – pažangus, alternatyvus ir ekologiškas energijos šaltinis, nedidinant oru užterštumo, eksploatacijos metu neišmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ar kitos gamtą teršiančios medžiagos.

Žemės sklypai atitinka rengiamą Vėjo jėgainių išdėstymo Vilainių seniūnijoje specialųjį planą.

Pagal atliktus modeliavimo rezultatus, atsižvelgiant į vidutinę saulės spindėjimo trukmę bei vietos sodybų išsidėstymą, planuojamo parko bokštų šešėliavimas neviršys 30 val./metus gyvenamųjų sodybų teritorijoje.

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms.

Elektrotechniniai įrenginiai bus montuojami 75-145 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, gondoloje, kuri tarnaus kaip elektromagnetinę spinduliuotę mažinantis ekranas. Elektromagnetinio lauko įtakos zona vėjo elektrinės teritorijoje ar gretimose teritorijose nebus sukuriama.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. X-1046 „Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“ 1 punktą energetinis saugumas ir aplinkosauga yra vieni pagrindinių Nacionalinės energetikos strategijos tikslų. Šios strategijos 9 straipsnio 11 punkte nurodyta viena iš Lietuvos Respublikos energetikos silpnybių šiuo metu vis dar yra per mažai panaudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos išteklių.

**9. Priimta atrankos išvada.** Planuojamai ūkinei veiklai – iki 60 MW galios vėjo elektrinių parko statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus vedėja



Donata Bliudžiuvienė