

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.6-11/2015

1	9	0	2	0	4	6	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija,
Vytauto g. 56, Dusetos, 32309 Zarasų r., tel./faks. (8 385) 56531, el.p. rastine@buga.dusetos.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro šios specialiosios dalys:

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. kovo 5 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

A. V.



Loreta Jovaišienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m. Iki 2016-01-01
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,315
Kietosios dalelės (A)	6493	0,659
Sieros dioksidas (A)	1753	0,045
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	3,432
	Iš viso:	4,451

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Katilinė., Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis * vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	3,432
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,315
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,659
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,045
				Iš viso įrenginiui:		
				4,451		

Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:

1. Iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurų deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013. patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.
2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės akty nustatyta tvarka.

LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.