

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.2- 11/2015

1	7	4	9	9	2	9	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ katilinė,

Varėnos pl. 4a, Eišiškės, Šalčininkų r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“,

Gegužės a. 19, Eišiškės, Šalčininkų r., tel./faks. 838056273, el. peiskom@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. kovo 25 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	1,014
Kietosios dalelės (A)	6493	0,513
Sieros dioksidas (A)	1753	0,081
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	9,032
	Iš viso:	10,640

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė šiluminis našumas 1,00 MW (2 kieto kuro katilai po 0,5 MW)	008	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	9,032
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,014
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,513
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,081
Iš viso įrenginiui:						10,640

LEIDIMO PRIEDAI:
Paraiška Taršos leidimui gauti
