

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.3-6/2015

1	6	4	2	9	4	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Kretingos šilumos tinklai“ katilinė Nr. 4

Dariaus ir Girėno g. 37a, Salantai, LT – 97312 Kretingos raj. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kretingos šilumos tinklai“

Žalioji g. 3, LT – 97145 Kretinga, tel. 8–445 77701; faksas: 8–445 77703, el. paštas: info@kresiti.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. spalio 19 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,6085
Kietosios dalelės (A)	6493	0,4188
Sieros dioksidas (A)	1753	0,1186
<i>Kiti teršalai:</i>	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	12,3940
	Iš viso:	13,5399

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas _____ UAB „Kretingos šilumos tinklai“ katilinė Nr. 4 _____

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
	Nr.		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	maks.	metinė, t/m.	
1	2		3	4	vnt.	5	6	7
Katilinė Nr. 4	004 Biokuro deginimas VŠK Nr. 1 Kalvis 720 (0,75 MW), Nr. 2 UT-500 (0,5 MW), Nr.3 VK-31 (0,5 MW)		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,5562	
			Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,3786	
			Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,0618	
			Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	12,1119	
Katilinė Nr.4	004 Akmens anglies deginimas VŠK Nr. 2 UT-500 (0,5 MW)		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,0523	
			Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,0402	
			Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,0568	
			Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	1000	0,2821	
					Iš viso įrenginiui:			13,5399

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Veiklos vykdytojas privalo vesti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
2	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr. D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kuro deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per metus (šildymo sezono metu).


LEIDIMO Nr. TL-KL.3-6/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).

2015 m. spalio 19 d.

Priedų sąrašo sudarymo data

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila

(Vardas, pavardė)

(Parašas)