

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.3-8/2015

1	6	4	2	9	4	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Kartenos katilinė

Mokyklos g. 16, Kartena, LT – 97340 Kretingos raj. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kretingos šilumos tinklai“

Žalioji g. 3, LT – 97145 Kretinga, tel. 8–445 77701; faksas: 8–445 77703, el. paštas: info@kresiti.lt


(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. lapkričio 2 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,3343
Kietosios dalelės (A)	6493	0,0749
Sieros dioksidas (A)	1753	0,0328
<i>Kiti teršalai:</i>	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	3,2093
	Iš viso:	3,6513

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas _____ UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Karternos katilinė _____

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša	
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis vnt.	metinė, t/m.
Katilinė VŠK Nr. 1 HAMONT CATfire 500 (0,5 MW)	2		3	5	7
	004	Azoto oksidai (A)		mg/Nm ³	0,3343
		Kietosios dalelės (A)		mg/Nm ³	0,0749
		Sieros dioksidas (A)		mg/Nm ³	0,0328
		Anglies monoksidas (A)		g/s	3,2093
				Iš viso įrenginiui:	3,6513

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Veiklos vykdytojas privalo vesti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą bei teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
2	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr. D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kuro deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per metus (šildymo sezono metu).

LEIDIMO Nr. TL-KL.3-8/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje).

2015 m. lapkričio 2 d.

Priedų sąrašo sudarymo data

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)

(Parašas)